

Institut für Kalk- und Mörtelforschung e.V.

Annastr. 67-71
50968 Köln

Telefon: +49 (0) 22 1 / 93 46 74-42
Telefax: +49 (0) 22 1 / 93 46 74-14

Internet: www.ikm-koeln.de



Institut für Kalk- und
Mörtelforschung e.V.

Datum: 19.04.2022 OS/AB

WESTKALK Vereinigte Warsteiner
Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG
Kreisstr. 50
59581 Warstein-Suttrop

Eignungsbeurteilung

Güteüberwachung von Baustoffgemischen nach „Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Teil: Güteüberwachung“ – TL G SoB-StB 20

Produzent: WESTKALK Vereinigte Warsteiner Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG
Lieferwerk: Werk I, Warstein / Hohe Liet
Gesteinsart: Kalkstein (dev. Massenkalk)
überwachte Baustoffgemische 0/32
Überwachungsprüfung: 1. Prüfdurchgang 2022
Prüfbericht Nr.: 34F 1 938 001 22 1 14 vom 19.04.2022
Probenahme am: 01.02.2022

Verwendungsmöglichkeiten nach TL SoB-StB 20; ZTV SoB-StB 20

Lieferkör- nung	Bezeichnung		Einsatz- u. Verwendungsmöglich- keiten ¹⁾	
			Belastungsklassen	
			BK 100 bis BK 10	BK 3,2 bis 0,3
0/32	G_V ; OC_{90} ; UF_5 ; SI_{15} ; $W_{opt} = 4,6 \text{ M.-%}$	$C_{100/0}$; F_1 ; SZ_{22}	FSS	FSS

¹⁾ = Entsprechende zusätzliche Regelungen in Leistungsverzeichnissen und Ausschreibungen sind zu beachten.
FSS = Frostschuttschicht gemäß ZTV SoB-StB 20

INSTITUT FÜR KALK- UND MÖRTELFORSCHUNG E.V.

Dr. S.-O. Schmidt
RAP-Strä Prüfstellenleiter

